



**КГУ «Основная средняя школа села Караколь
отдела образования по Астраханскому району
управления образования Акмолинской области»**

Акмолинская область, Астраханский район, с.Караколь, улица Аль-Фараби, 25
Тел/факс: 8(71641)5-12-81, e-mail: kuan1969@bk.ru

**Начальнику РГУ «Отдела по чрезвычайным
ситуациям Астраханского района Департамента
по чрезвычайным ситуациям Акмолинской
области Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Казахстан» А.С.Сералиеву
от н.о.директора школы КГУ «ОСШ села Караколь»
И.Б.Куанышбековой**

ИНФОРМАЦИЯ

КГУ «Основная средняя школа села Караколь, отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области» направляет Вам информацию по устранению выявленных нарушений, указанных в предписании № 11 от 17.03.2023 г.

№ п/п	Выявленные нарушения	Срок устранения	Примечание
1.	Разработать инструкцию устанавливающая для объекта соответствующий его пожарной опасности противопожарный режим. Основание: пункт 5 ППК РК № 55 от 21.02.2022г	17.05.2023	Исполнено
2.	В помещениях дежурного персонала установить табличку с указанием номеров телефона противопожарной службы "101" и единой дежурно-диспетчерской службы "112", а также обеспечить биркой запасные ключи с надписью о его принадлежности к соответствующему замку (ключи от всех классов). Основание: пункт 10 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.	17.05.2023	Исполнено
3.	Привести в соответствие требованиями план эвакуации людей при возникновении пожара. Основание: пункт 12 ППБ РК № 55 от 22.02.2022г.	17.05.2023	Исполнено

4.	Завести журнал практических тренировок по эвакуации людей(не реже 1 раза в полугодие)в произвольной форме. Основание:14 ППБ РК№55 от 21.02.2022г.	17.05.2023	Исполнено
5.	Привести в исправное состояние автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей о пожаре. Основание:пункт 6 ППБ РК №55 от 21.02.2022г.	17.05.2023	Исполнено
6.	На дверях эвакуационного выхода световой знак пожарной безопасности "Выход" привести в технический-исправное состояние. Основание: пункт35 ППБ РК №55 от 21.02.2022г.	17.05.2023	Исполнено
7.	В коридоре устранить на путях эвакуации пороги,препятствующие свободной эвакуации людей. Основание: подпункт 2 пункта 36 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.	17.05.2023г	Исполнено
8.	Заключить договор по обслуживанию автоматической пожарной сигнализации специализированной организацией. Основание: пункт 67 ППБ РК №55 от 21.02.2022г.	17.05.2023г.	Исполнено

На сегодняшний день выявленные нарушения указанных в предписании полностью устранены !

И.о. директора школы



И.Б. Куалишбаев